


## ASTRO 4 LEON


### Minimalabstände für die Verwendung ohne Hitzeschild:



Wenn der Abstand des Anschlussrohrs zu brennbarem Material geringer als 300 mm ist, muss es abgeschirmt werden.

1. Brennbares Material
2. Nicht brennbares Material, Dicke 100 mm

### ASTRO 3 PEGASUS und ASTRO 4 LEON - Abmessungen der nicht brennbaren Bodenplatte



Mindestabmessungen feuerfeste Bodenplatte

	A (mm)	B (mm)
Din 18891	500	300
Deutschland	500	300
Finnland	400	100
Norwegen	300	100