


Anlage 3: Abstand zu brennbarem Material

101CBS/121CBS - Mindestabstände in Millimetern



Front (D_P)	800	mm
Rückseite (D_R)	400	mm
Seite (D_S)	600	mm
Unten (D_B)	211	mm
Decke (D_C)	750	mm
Strahlung Unten (D_F)	0	mm
Strahlung Seite (D_L)	0	mm